



Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen Institut für Konstruktiven Ingenieurbau

Universität der Bundeswehr München · 85577 Neublberg · Germany

Pauli + Sohn GmbH Herrn Haldenwang

PER FAX 02291 /9206-681

Telefon

+49 89 6004-4759

Telefax E-Mail Web +49 89 6004-3472 Iris.maniatis@unibw.de

www.unibw.de/bauko

8. Mai 2012

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis BAY 40-001-11-4
Punktförmig gelagerte Geländerausfachung mit CP-Mini-Haltern der Firma Pauli +
Sohn

Sehr geehrter Herr Haldenwang,

im o.g. Prüfzeugnis wurde die Verwendung des CP-Mini Halters Art.-Nr. 9420 für die Anbindung an einen Rundrohrpfosten nachgewiesen.

Ebenso kann nach unserer Einschätzung aber auch der CP-Mini Halter Art.-Nr. 9410 für die Anbindung an einen Rechteckpfosten verwendet werden. Die Geometrie beider Halter, insbesondere die Klemmfläche, ist identisch. Halter Art.-Nr. 9410 unterscheidet sich nur hinsichtlich der Geometrie des Halterrückens: Dieser weist im Vergleich zu Halter Art.-Nr. 9420 mit gekrümmten Halterrücken (für Anbindung Rundrohr) einen ebenen Rücken auf.

Daher ist eine Übertragbarkeit der Versuchsergebnisse des untersuchten CP-Mini Halters Art.-Nr. 9420 auf den CP-Mini Halter Art.-Nr. 9410 möglich. Eine Anwendung gemäß o.g. Prüfzeugnis ist aus unserer Sicht möglich.

Für Fragen stehen wir geme zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr.-Ing. Iris Maniatis